

N1 ehf. Bensinstöð / Þjónustustöð
Lækjargata 46
220 Hafnarfjörður

Kópavogur, 22. desember 2023
Tilvísun: E47695

Skýrsla send á eftirfarandi netfang: gudrung@n1.is

Eftirlitsskýrsla

Tilefni: Reglubundið eftirlit	Eftirlit framkvæmt: 5.12, 7.12. og 18.12 2023
Starfsleyfi gildir til: 26.8.2024	Starfsemi: Bensinstöð
Aðsetur: Lækjargata 46	Kt. 411003-3370
Fulltrúar fyrirtækis Guðrún Ósk Gísladóttir og Sveiney Bjarnadóttir Fulltrúi Heilbrigðiseftirlits: Ríkharður F. Friðriksson og Sigrún H. Halldórsdóttir, heilbrigðisfulltrúar	

Athugið að skýrsla þessi tekur aðeins til þeirra atriða sem skoðuð voru þann dag sem eftirlitið fór fram. Í samræmi við 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er þér veittur 14 daga frestur frá dagsetningu þessarar skýrslu til að koma á framfæri andmælum við innihald hennar. Heilbrigðiseftirlitið bendir á að loknum andmælafresti verður eftirlitsskýrslan birt á heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins; www.heilbrigdiseftirlit.is.

Umfang eftirlits

Eftirlit fór fyrst og fremst fram skv. reglugerð um varnir gegn olúmengun frá starfsemi á landi nr. 884/2022, reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018 auk reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999.

Eftirlitið fór fram dagana 5. desember á skrifstofu fyrirtækisins og 7. og 18. desember á þjónustustöðinni. Annars vegar voru aðstæður á starfstöð bensinstöðvarinnar skoðaðar og mælingar gerðar í olúskilju og svo skoðun á rekstrarbókhalda auk annars er varðar mengunarvarnaeftirlit starfsleyfishafa sbr. reglugerð nr. 884/2022.

Niðurstöður eftirlits

Ásýnd stöðvar:

Engar athugasemdir.

Áfyllingar- og afgangslögn:

Engar athugasemdir.

Merkingar og viðvörunarbúnaður:

Engar athugasemdir.

Þrif á dælum og plönum:

Engar athugasemdir.



Áfyllingspúlt:

þarf að hreinsa rusl og annað sem safnast hefur upp í púltinu.

Olíuskilja:

Í skiljunni mældust 16 cm. Minnt er á mikilvægi þess að vakta þessa skilju vel þar sem hún er einnig tengd við þvottastöð Löðurs og getur því fyllst fljótt.

Olíutankar:

Ekki var hægt að opna öll tankop vegna frosts. Þau stæði sem kíkt var á gáfu ekki tilefni til þess að ætla að eitthvað væri í ólagi.

Gasgeymsla:

Engar athugasemdir.

Rekstrarhandbók og viðbragðsáætlun:

1. Óskað hefur verið eftir afriti af skýrslu nýjustu þjónustuskoðun frá ODR
2. Ábyrgðatrygging- gild skírteini fyrir ábyrgðartryggingu að upphæð 1 milljón SDR samanber 1. mgr. 16. gr. laga nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda.

Ef athugasemdir eru við ofangreind atriði óskast þær sendar innan 14 daga til Heilbrigðiseftirlitsins að Hlíðasmára 14, 201 Kópavogi, pósthólf 329, eða á tölvupóstfangið hef@heilbrigdiseftirlit.is.

Virðingarfyllst,



Sigrún Hrönn Halldórsdóttir,
heilbrigðisfulltrúi.

